

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Termoregolatori Campini - Corel S.p.A., Via Don Guanella 1, 22066 MARIANO COMENSE CO,  
ITALIEN

Aktenzeichen / *File ref.*

770800-4510-0042 / 86940 / FG31 / BAU

Datum / *Date*

2008-02-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40023517.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40023517.*

## Regel- und Steuergerät, temperaturabhängig *Control, temperature sensing*

Typ(en) / *Type(s)*:

### Ty 35-P

Zweck des RS <i>Purpose of control</i>	Temperaturregler <i>Thermostat</i>
Bemessungsspannung <i>Rated voltage</i>	AC 250 V
Bemessungsstrom <i>Rated current</i>	16 A
Merkmale der automatischen Wirkungsweise <i>Features of automatic action</i>	1.B
Anzahl der automatischen Zyklen <i>Number of automatic cycles</i>	200.000
Anzahl der manuellen Schaltzyklen <i>Number of manual cycles</i>	10.000
Schutz gegen elektrischen Schlag <i>Protection against electric shock</i>	zum Einbau in Geräte der Schutzklasse I <i>for incorporation in class I equipment</i>
Temperaturgrenzen des Schaltkopfes <i>Temperature limits of the switch head</i>	<i>Tmin. 0 °C; Tmax. 90°C</i>
Konstruktion <i>Construction</i>	eingebautes RS <i>incorporated control</i>

Fortsetzung siehe Blatt 3 /  
*continued on page 3*