

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Termoregolatori Campini - Corel S.p.A., Via Don Guanella 1, 22066 MARIANO COMENSE CO, ITALIEN

Aktenzeichen / File ref.

770800-4510-0038 / 74165 / FG31 / BAU

letzte Änderung / updated

2006-11-21

Datum / Date

2004-01-29

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40009178.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40009178.

Regel- und Steuergerät, temperaturabhängig *Control, temperature sensing* **Ty 95/S**

Typ(en) / Type(s):

Ty 95/S

Zweck des RS <i>Purpose of control</i>	Schutz-Temperatur-Begrenzer <i>Thermal cut-out</i>
Bemessungsspannung <i>Rated voltage</i>	AC 250 V
Bemessungsstrom <i>Rated current</i>	16 (3) A
Merkmale der automatischen Wirkungsweise <i>Features of automatic action</i>	2.B
Anzahl der automatischen Zyklen <i>Number of automatic cycles</i>	1.000
Schutz gegen elektrischen Schlag <i>Protection against electric shock</i>	zum Einbau in Geräte der Schutzklasse I und II <i>for incorporation in class I and II equipment</i>
Temperaturgrenzen des Schaltkopfes <i>Temperature limits of the switch head</i>	min. 0°C; max. 150°C
Betriebswerte <i>Operating values</i>	30 ... 320°C
Konstruktion <i>Construction</i>	incorporated control <i>eingebautes RS</i>

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

