

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Termoregolatori Campini - Corel S.p.A., Via Don Guanella 1, 22066 MARIANO COMENSE CO,
ITALIEN

Aktenzeichen / *File ref.*
770800-4510-0043 / 86970 / FG31 / LL

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2007-11-26 1999-09-24

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 123744.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 123744.

Regel- und Steuergerät, automatisch, elektrisch *Control, automatic, electrical*

Typ(en) / *Type(s)*:

Ty 62-A

Bemessungsspannung AC 250 V
Rated voltage

Bemessungsstrom 16 (3,5) A
Rated current

Merkmale der automatischen
Wirkungsweise 1 B
Features of automatic action

Anzahl der automatischen
Zyklen 60.000
Number of automatic cycles

Schutz gegen elektrischen
Schlag zum Einbau in Geräte der Schutzklasse I und II
*Protection against electric
shock for incorporation in class I and II equipment*

Temperaturgrenzen des
Schaltkopfes Tmin. 0°C; Tmax. 200°C
*Temperature limits of the
switch head*

Betriebswerte max. 180°C
Operating values

Konstruktion eingebautes RS
Construction incorporated control

Fühlerart Bimetall
Kind of sensing element bimetal

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3