

Name und Sitz des Zeichengenehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Marks Licence holder

Termoregolatori Campini-COREL SPA, Via Don Guanella 1
I - 22066 MARIANO COMENSE (CO)

Aktenzeichen / File ref.

7708-4510-0002 / 31RUR F34 / LL

letzte Änderung / updated

2000-02-10

Datum / Date

1999-06-28

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 121582.
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Marks Licence No. 121582.*Jahresgebühren-Einheiten /
Annual fee units**Automatisches elektrisches Druckregel- und Steuergerät einschließlich mechanischer Anforderungen**
Automatic electrical pressure sensing control including mechanical requirements

9,22

Typ(en) / Type(s):

TY 84

Nennspannung
Rated voltage AC 250 VNennstrom
Rated current 6(2) A

5,43

Anzahl der automatischen Zyklen
Number of automatic cycles 100 000

1,81

Merkmale der automatischen
Wirkungsweise
Features of automatic action 1.BUmgebungstemperatur des
Schaltkopfes
*Ambient temperature limits of
switch head* -15T90Anbringungsart
Mounting Zum Einbau in Geräte der Schutzklasse I
*For incorporated in class I equipment*Glühdrahtfestigkeit
Glow wire resistance D 850°CKriechstromfestigkeit
Proof tracking index PTI 250Anschlußart
Terminals Flachsteckanschluß 6,3 x 0,8 mm
*Tab terminals 6,3 x 0,8 mm*Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3