

PID:
02512600
CID:
C.1994.609

Certificato di approvazione *Approval certificate*

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

**TERMOREGOLATORI CAMPINI - COREL SPA
VIA DON GUANELLA 1
22066 MARIANO COMENSE CO**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto".

per i seguenti prodotti

for the following products

**Dispositivi di comando sensibili
alla pressione
(Rif. di tipo Ty 98 / S)**

*Pressure sensing controls
(Type ref. Ty 98 / S)*

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification".

Emesso il | Issued on:

2007-06-29

Data di aggiornamento | Updated on

2009-05-12

Sostituisce | Replaces

2007-06-29


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2007-06-29
Data di aggiornamento / Updated on 2009-05-12
Sostituisce / Replaces 2007-06-29

Prodotto | Product

Dispositivi di comando sensibili alla pressione
Pressure sensing controls

Concessionario | Licence Holder

TERMOREGOLATORI CAMPINI - COREL SPA
VIA DON GUANELLA 1
22066 MARIANO COMENSE CO

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002708 CLTER2.C02LCTER2.C 22066 MARIANO COMENSE CO Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60730-1:1995 + A1:1997 + A2:1998 + A11:1996 + A12:1996 +
A14:1998 + A15:1998 + A16:1999 + A17:2000 + A18:2003
EN 60730-2-6:1995 + A1:1997 + A2:1998
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60730-1:1995 + A1:1997 + A2:1998 + A11:1996 + A12:1996 +
A14:1998 + A15:1998 + A16:1999 + A17:2000 + A18:2003
EN 60730-2-6:1995 + A1:1997 + A2:1998
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02AI00601

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di dispositivo | Type of device **limitatore di pressione / pressure limiter**
Tipo di azione | Type of action **2B**
Tipo di costruzione | Type of construction **incorporato / incorporated**
Tipo di riarmo | Type of reset **manuale / manual**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP00**
Situazione di inquinazione | Pollution situation **normale / normal**
Resistenza al calore/fuoco | Resistance to heat and fire **categoria D / category D**
Temperatura ambiente | Ambient temperature (T) **T125 °C**
Classe di isolamento | Degree of protection (class) **II**
Indice di tracking | Tracking Index (PTI) **PTI250**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.H008IV

Marca | Trade mark **CAMPINI**
Riferimento di tipo | Type reference **Ty 98 / S**
Tipo di apertura | Contact opening **microdisconnessione / micro-disconnection**
Corrente/tensione nominale | Rated current/voltage **16(3) A / 250 V - NC**
Tipo di carico | Type of load **carico resistivo-motore / resistive-motor load**
Pressione di funzionamento | Operating pressure **0,05/0,8 M Pa**
Numero di cicli automatici/manuali | Number of automatic/actuation cycles **1E3/-**
Terminali | Terminals **morsetti faston 6,3x0,8 mm / tab terminals6,3x0,8 mm**